



ارتقا سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان هاشمی نژاد

راهکار:

روش لجن

نتایج:

مشخصات جریان ورودی و پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان هاشمی نژاد مطابق با مشخصات زیر می باشد:

پارامتر	جریان ورودی	پساب خروجی	درصد حذف
متوسط دبی	$200 \text{ M}^3/\text{d}$	-	-
COD	900 Mg/l	58 Mg/l	$93/5$
BOD ₅	600 Mg/l	32 Mg/l	$94/7$
TSS	300 Mg/l	34 Mg/l	$88/7$

اطلاعات کلی: بیمارستان شهید هاشمی نژاد شامل کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی ارولوژی، نفرولوژی، آنکولوژی و جراحی عروق می باشد.

محل اجرای پروژه: تهران، استان تهران

کارفرما: بیمارستان هاشمی نژاد